

6. 見積用設計図書及び参考図面 電気 質疑書・回答書

質疑番号	区分		質 問	回 答
1	電気	ES事業	電気関連のES事業設備において、機器搬入・据付調整費も含めてES事業区分と考えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
2	電気	T-014 G-051 E-093 基本設計説明書(電気)	工事区分表(2) ■外部 屋内外駐車管制システム設備が電気本工事と記載されておりますが、基本設計図及び基本設計説明概要に見当たりません。別途工と思考えませんがよろしいでしょうか。	よろしいです。
3	電気	T-015 質疑回答NO.20	工事区分表(3) ■その他 テレビ電波障害防除対策費 事前事後調査費において、3月26日公開の質疑回答NO.20:「設計者業務範囲」との為、机上検討費、調査費は別途とさせていただきます。	事後調査費は本工事とします。
4	電気	E-073 基本設計説明書A54	基本設計説明書A54図に縦ライン(上下)の間接照明が見受けられますが、電気図照明器具数量に反映されておられません。A54図病床計画と電気図器具数量のどちらを正と考えればよろしいでしょうか。御指示願います。	基本設計説明書A54図病床計画を正とします。
5	電気	E-079 E-080 基本設計説明書A43、A47	また、病床においても建築基本設計説明書病床計画図と電気図の相違が見受けられます。電気図を正と考えますがよろしいでしょうか。	建築基本設計説明書病床計画図を正とします。
6	電気	質疑回答NO.46 E-049	質疑回答NO.46により盤図面の提示をしないとの回答ですが、部門盤及び放射線機器用盤において参考資料がございません。別途工と思考えませんがよろしいでしょうか。	E-049図をもって見込んでください。
7	電気		ポンプ・ガバナ室棟、マニホール棟の平面図等がありません。電気設備工事概要が無い為、御指示願います。また、各2棟への電気供給元も御指示願います。	各棟の電源供給は地下1階電気室より供給します。 幹線はE-004・E-006の外部設備スペース分電盤及び動力盤とします。 分電盤・動力盤(屋外防水自立型)を設備スペースに1面ずつ設置します。
8	電気	E-079 -080	平面図と病室詳細図にて、数量が違います 平面図を正として想定致しますがよろしいでしょうか。 病室詳細②の3F 10→12 病室詳細⑤の3F 4→2 病室詳細⑦の3F 0→2 病室詳細⑮の4F 20→8 病室詳細⑰の4F 4→16	よろしいです。
9	電気		幹線リストと各平面図記載分での盤名称・盤数量が、相違しております。幹線リストから平面を想定して見込みますが、よろしいでしょうか。	よろしいです。
10	電気	ET-003	接地工事に関しまして、X線用が単独接地となっておりますが、別接地と想定して見込みますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
11	電気	E-069 E-072	電灯設備平面図 授乳室、照明器具数量表に「E32」と記載がございますが姿図が見当たりません。「E52」と読み替えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
12	電気	E-068 E-072	電灯設備平面図 受付、照明器具数量表に「d03」と記載がございますが姿図が見当たりません。「d02」と読み替えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
13	電気	E-068 E-072	電灯設備平面図 総合受付、照明器具数量表に「d04」と記載がございますが姿図が見当たりません。「d02」と読み替えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
14	電気	E-068 E-075	電灯設備平面図 SS、照明器具数量表に「c04」と記載がございますが姿図が見当たりません。「c02」と読み替えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。
15	電気	E-069	101~104、106~108のライン照明・間接照明に器具長さの記載がございません。平面図記載の台数を正と考えますがよろしいでしょうか。	よろしいです。

