7. 見積用設計図書及び参考図面　空調　質疑書・回答書

質疑番号	区分	図面番号	質　問	回　答
1	空調	M4 M-090	基本設計説明書（機械）の2. 空気調和設備概要（7）自動制御設備計画の②主な設備制御項目にVAV/CAV風量制御の記載がありますがVAV/CAVの設置場所・仕様・台数が不明です。ご指示ください。	実施設計にて協議調整とします。
2	空調	M-015 ～018	マルチエアコン室内機に（脱臭機能付）とありますが脱臭フィルターでの対応でよろしいですか。さもなくば対応可能なメーカーをご提示ください。	ダイキン工業（株） ストリーマ脱臭装置同等品とします。
3	空調	M-36	光触媒脱臭装置の流入空気の成分・脱臭後の目標値が不明です。ご提示ください。	実施設計にて協議調整とします。
4	空調	共通	建屋内のエアバランスが不明です。詳細が分かる資料の発行をお願い致します。	実施設計にて協議調整とします。