8. 見積用設計図書及び参考図面　衛生　質疑書・回答書

質疑番号	区分	図面番号	質　問	回　答
1	衛生	M1	基本設計説明書(機械) の1。機械設備基本方針(5)災害拠点病院としての機能確保において，免震継手の変位量が1，800mmとなっていますが，これだけの変位量を取ると継手が長くなり納まりません。対応方法をご指示ください。	L字型もしくはU字型にて検討しています。
2	衛生	M5 P1～43	基本設計説明書(機械) の3。衛生設備概要(3)給湯設備計画おいて①，使用頻度の少ない手洗器は貯湯式電気温水器方式とありますが，電気温水器の設置場所はプロット図を正としてよろしいですか。	よろしいです。
3	衛生	M5	上記において電気温水器の仕様をご指示ください。	手洗器及び洗面器には3L、流し台は20Lとします。
4	衛生	M-097	衛生器具表と家具詳細図で流しの台数が違い取り付ける水栓の数量が違います。 意匠図を正としてよろしいですか。	よろしいです。
5	衛生	M-100	受水槽の平面形が1基台形となっていますが詳細寸法が不明です。一般的な立方形としてよろしいですか。	よろしいです。
6	衛生	A-173	MRI用冷水装置用冷却水配管が衛生工事とありますが冷水装置設置場所及び配管サイズをご提示ください。	実施設計にて協議調整とします。